

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», п.г.т. Ачит, ул. Кривоzubова, 6.

г. Красноуфимск

12 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:*

1. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Технические средства охраны выведены на пульт частной охранной организации.
3. Технические средства охраны не выведены на пульт Росгвардии (вневедомственной охраны) или в ЕДДС «Службы 112».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев